

## Extincteurs de l'observatoire

Salle de contrôle : un extincteur de classe B



Zone entre l'atelier actuel de la grande coupole et du futur atelier : un extincteur de classe B



Entrée Astroqueyras (futur atelier à gauche sur la photo) : un extincteur de classe ABC



Entrée local technique : un extincteur de classe B



Couloir Astroqueyras (cuisine au fond) : un extincteur de classe ABC



Cuisine Astroqueyras : deux extincteurs ; un de classe B (à gauche) et un autre de classe ABC (à droite)



Salle principale : un extincteur de classe ABC (supposition car pas de plaque)



Cuisine visiteurs : un extincteur de classe B



Couloir visiteur : un extincteur de classe ABC



Couloir visiteur (près VMC) : un extincteur de classe B



Sous la coupole T50 : deux extincteurs ; un de classe B (à gauche) et un autre de classe ABC (à droite)



Local des bouteilles de gaz :

